

АКТ № **/** обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Сочи

. **. **

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика", _____

Контролёр: инженер **ИП Лихацкий Виктор Николаевич**, Лихацкий В.Н., удостоверение контролёра № РС-260701/01-01 составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещении кухни по адресу: _____ с целью установления соответствия их требованиям СП 60.13330.2020, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 7.13130.2013, Правил производства трубо-печных работ, Постановление Правительства РФ от 14.05.13 г. № 410

Обследованием установлено:

Дымовые каналы (трубы) _____

Дымоотводы _____ -/-

Дымовые каналы _____ -/-

Вентиляционные каналы _____

Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся _____

Устья дымовых и вентиляционных каналов располагаются _____.

В ходе обследования произведено обследование (чистка) дымовых каналов (труб) от газоиспользующего оборудования _____

с учетом требований нормативных документов. Каналы (трубы) находятся в очищенном состоянии.

Разрежение (тяга) в дымоходах/вентканалах (трубах) *, ** Па, что соответствует требуемому значению разрежения > 2 Па

Расход удаляемого воздуха из помещения кухни не менее 2-х кратного, составляет _____

что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной _____

Скорость движения воздуха в устье дымохода/вентканала составляет не менее _____

Замеры производились прибором:

-Testo 410-1, Регистрационный номер типа 52193-12, Заводской номер СИ 85547564/0225, Номер свидетельства С-ВЦЛ/13-07-2026/540746747, поверен до 12.07.27 г.

Заключение

Дымовые каналы (трубы) от газоиспользующего оборудования в помещении кухни по адресу: _____

отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть использованы для удаления продуктов сгорания газа.

Заказчик

Контролёр

Лихацкий В.Н.